פרט A
שוחת מגוף בצינור PEX או PE
ללא קנ"מ
כל המידות במ'מ

מסגרת ומכסה ⌀60 סט. מין המכסה יהיה ⌀125-B במדרכה בלבד .
(פי תלי 489)מין המכסה מכסה יצוקת ברזל עם סמל המועצה)מינ(



חתך א - א



קוטר צינור ראשי	קוטר מגוף	קוטר תא	הערות
110 מ"מ	4"	1.00 מ'	
160 מ"מ	6"	1.00 מ'	
200 מ"מ	8"	1.25 מ'	
250 מ"מ	10"	1.25 מ'	

הערה:
המגוף יסופק עם ציר ארוך
כל המידות - במ'

רשימת חלקים :

1. מגוף מריז דגם 1511 (צר)או עדין עם סוף ארוך בקוטר הצינור הראשי
2. מתאם אוגן לרתוך (EF)+ אוגן מתכת בקוטר הצינור דגם (פלסאון 9027)+9002
3. מופה דו כוונית לרתוך בקוטר הצינור הראשי (פלסאון 9010)

פרט DMA
ללא קנ"מ
כל המידות במ"מ



תחתית תא בקרה מרומי יגיע לשטח
עם פתחים קדמיים לכניסת צוות ואמצי
גוף לצורת "אוטובוס".

פרטי תמיכות לצנרת
ללא קנ"מ
כל המידות בס"מ



	תאור
1	מגוף מריז צר ⌀a
1.1	ברג בדורי 2"
2	שסתום אריי ארי 040-D (משולב)
3	יחי מים אקסנטריק ⌀a
4	קשת אלומיניום 90° ⌀a
5	מקטין ⌀חץ שא מוקים⌀a
6	מכלכלת אבנים ⌀a
7	יחי בקיר ⌀-10 אמצי ⌀a
8	תמיכה מתכוננת
9	אביזר מעבר - הברגה חיצונית ב"צ 63
10	פותק בחץ ⌀a
11	קשת פלדה 90°
12	מעבר קוטר "⌀a×⌀a
13	מחברי אוגן + אוגן "⌀a
14	מופה 2"
15	מופה "ו
16	מעבר ד "⌀a×2

קוטר הצינור	טווח קטרי אביזרי הצינור			
⌀(cm)	L3(cm)	L2(cm)	L1(cm)	
430	40	65	4"	8"
440	50	75	4"	10"
470	60	80	85	4" 12"

פרט Q2
הידרנט כפול 3"
ללא קנים



פרט Q1
הידרנט 3"
ללא קנים



הערות:
1. פוטק בקרוב בקונוסים הכן הראשי
2. יציקת בטון הכמות אר מתי קרקע מבטית

כל המידות – במ'

חתכים אופייניים להתזחת צנרת

מילוי בכבישים ו\או שטח פתוח
מכסה הבקרים
מילוי מובא מן המקום או מחומר חפירה אחר
מילוי מובא מן המקום או מחומר חפירה אחר
מילוי מובא מן המקום או מחומר חפירה אחר